



LIFTI KORRALINE TEHNILINE KONTROLL

Akrediteeritud I002

Protokoll nr. 404-4-289

Kuupäev:

13.05.2014.

Registreerimisnumber

15-0121-4 (6298)

Omanik	Nimi Võidu 1 Narva KÜ	Registrikood 80145215.
	Aadress Võidu tn. 1-45, Narva	Postiindeks 24004.
	tel. 5548847.	e-post
Valdaja	Nimi Võidu 1 Narva KÜ	Registrikood 80145215.
	Aadress Võidu tn. 1-45, Narva	Postiindeks 24004.
	tel. 5548847.	e-post
Järelevalvataja	Nimi Elena Terekhova	Isikukood 46608093715.
	tel. 5548847.	Pädevustunnistus -
Haldaja	nimi	Esindaja
	Aadress	tel.
Lift	Asukoht Võidu tn. 1, Narva	
	Tehnohooldaja Eesti OTIS AS	
	Tootja Karatšarovi Liftitehas	Tootmise aeg 1978.
	Paigaldaja Liiduliftimontaaž	Paigaldamise aeg 1978.
	Tüüp Sõidu-kauba	Tõstevõime, t 500 kg
	Tehasenumbr 8086.	Tõstekõrgus, m 22,4 m
		Peatuste arv 9.
		Kabiini liikumiskiirus 0.65 m/s
Kontrolli toiming	Visuaalne kontroll	Dokumentatsioon
X Visuaalne kontroll	Saht	Kabiin
O Katsetused	Juhrööpad, liugurid k	Juhtimispaneel k
	Piirded, süvis k Vastukaal k	Piirded, ukсед k Peatumistäpsus k
	Puhvrid k Kandetrossid k	Ohutus-, signalisatsiooni- ja valgustusseadmed
	Hüdrosilinder O Ukсед k	Juhtimiskilp k Püüdur k
	Masinaruum	Ohutusahelad k Ülekoormuse piirik o
	Juurdepääs k Pidur k	Signalisatsiooniseadis k Side dispetseriga o
	Ajam k Hüdroseadmed o	Kiirspiirik k Valgustus k
	Katsetused	Staatiline katse, kg o Dünaamiline katse, kg o
	Ajami lõtk k Püüduri rakendus k	Veojõukontroll o Rõhukontroll o
	Mittenõuetekohasused/ eksperdi märkused ja soovitused	
	Soovitatav rakendada meetmeid masinaruumi sisese temperatuuri alandamiseks.	
Tähistused		
K-korras, vastab nõuetele		
M-mittekorras, ei vasta nõuetele		
O - mitteasjakohane, ei kuulu kontrollimisele		
Kasutatud kontrollivahendid	taskulamp Nihik MV-14	
Kontrolli tulemus	X Tehniliselt korras, vastab nõuetele* ja on edasiseks kasutamiseks ohutu O Ei vasta nõuetele*	
	*- Lifti ja kõistee ohutuse seadus ja selle alusel kehtestatud õigusaktid Tehniline kontroll viidi läbi tööjuhendi QMW-105 järgi	
Järgmise kontrolli aeg	Visuaalne kontroll 05.2015.	Katsetused 05.2017.
Juures viibis	Ekspert Jevgeni Eemann 53301186. (nimi, allkiri, pitsat ja telefoni nr.) Elena Terekhova (amet, nimi, allkiri)	

form nr A153 02.12